

**Tabel 2 Varustuskindluse ja pingekvaliteedi indikaatorid**

| 1.  | Katkestused   | Maksimaalne aeg |                      |                     | Ühik | Aasta |                                |                      |
|-----|---|-----------------|----------------------|---------------------|------|-------|--------------------------------|----------------------|
|     |   | Põhivõrk        | Jaotusvõrk           |                     |      | Kokku | mitte-<br>vastavuses<br>VKN-le | vastavuses<br>VKN-le |
|     |   |                 | 1.aprill-<br>30.sept | 1.okt -<br>31.märts |      |       |                                |                      |
| 1.1 | Vääramatust jõust (nt loodusõnnetus) põhjustatud rikkeliste katkestuste arv VKN § 4 (3)                     | 3 päeva         | 3 päeva              |                     | tk   |       |                                |                      |
| 1.2 | Riketest põhjustatud katkestuste arv VKN § 4 (4;5) (va punktis 1.1 nimetatud katkestused)                   | 10 tundi        | 16 tundi             | 20 tundi            | tk   | 2     |                                | 2                    |
| 1.3 | Tarbimiskohtade arv, kus aastane summaarne riketest põhjustatud katkestuste kestus ületas normi VKN § 4 (6) | 200 tundi       | 100 tundi            |                     | tk   |       |                                |                      |
| 1.4 | Plaaniliste katkestuste arv VKN § 4 (7)   | -               | 10 tundi             | 8 tundi             | tk   | x     | x                              | x                    |
| 1.5 | Tarbimiskohtade arv, kus plaaniliste katkestuste aastane summaarne kestus ületas normi VKN § 4 (8)          | -               | 64 tundi             |                     | tk   |       |                                |                      |

| 2.  | Varustuskindluse indikaatorid   | Ühik  | Kogus          |
|-----|---|-------|----------------|
| 2.1 | Tarbimiskohtade koguarv   | tk    | 69             |
| 2.2 | Rikkest põhjustatud katkestuste summaarne kestus aastas   | minut | 400            |
| 2.3 | Plaanitud katkestuste summaarne kestus aastas   | minut | 0              |
| 2.4 | <b>Riketest põhjustatud katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas VKN § 5 (2) (CI) (SAIFI)</b> | tk    | <b>0,029</b>   |
| 2.5 | <b>Riketest põhjustatud katkestuse keskmine aeg tarbimiskoha kohta aastas VKN § 5 (3) (SAIDI)</b>           | minut | <b>5,797</b>   |
| 2.6 | <b>Riketest põhjustatud katkestuse keskmine kestus aastas VKN § 5 (4) (CAIDI)</b>                           | minut | <b>200,000</b> |
| 2.7 | Plaanitud katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas  | tk    | #VALUE!        |
| 2.8 | Plaanitud katkestuse keskmine aeg tarbimiskoha kohta aastas   | minut | 0,000          |
| 2.9 | Plaanitud katkestuse keskmine kestus aastas   | minut | 0,000          |

| 3. | Jaotusvõrgu pingekvaliteet | Ühik | Kogus |
|----|----------------------------|------|-------|
|----|----------------------------|------|-------|

|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
| 3.1 | Liitumispunktide arv, kus pinge ei vasta standardile EVS-EN 50160:2000 (s.h. lubatud hälve +-10%) ; VKN §6) | tk | 0 |
|-----|---|----|---|